

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека**

**по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ**

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-ЮГРЕ в г.Лангепасе и  
г.Покачи**

ул. Ленина, 34, г.Лангепас, индекс 628672, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область  
телефон: 8 (34669) 20076 факс: 8 (34669) 20076 e-mail: Langepas@86.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в городе  
Лангепасе и городе Покачи

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

**от 01 февраля 2022г. № 01**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Лангепасе и г. Покачи

(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре в г.Лангепасе и г.Покачи

(должность лица, составившего предписание)

Е.Ю. Керова

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании  
решения о проведении выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «13» января 2022 г. №11  
в отношении

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
№2" ОГРН: 1028601417790, ИНН: 8607005340; юридический адрес: 628671, ХАНТЫ-  
МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД ЛАНГЕПАС, УЛИЦА ПАРКОВАЯ 13Б

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными  
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми  
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей  
и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. Уровни искусственной освещенности по результатам инструментальных замеров в  
кабинете №217 (т. 1. середина доски), №313 (т. 1. середина доски), №318 (т. 1. середина  
доски), №310 (т. 1. середина доски), №309 (т. 1. середина доски), в женской раздевалке  
большого спортивного зала на втором этаже (т.1, т.2.) ниже гигиенического норматива.

2. В кабинетах №312, №309, на потолках и стенах имеются дефекты, следы протеканий. В кабинете домоводства, в кабинете физики №206 на потолке в помещении для приготовления пищи имеются дефекты, следы протеканий.
3. В Большом спортивном зале на потолке имеются дефекты отделки.
4. В туалете для мальчиков на 3 этаже рядом с кабинетом №308 отсутствует в оконном проёме одно из двух стёкол.
5. В кабинете №214 дети ростом менее 1300 мм. сидят за партой с желтой маркировкой вместо фиолетовой.
6. В кабинете №313 меньшие по размеру парты с жёлтой маркировкой расположены за партами большими по размеру с красной маркировкой.
7. В кабинете №102 два стула с красной маркировкой имеют разную высоту сиденья.
8. В кабинете №301, №206 имеется повреждение покрытия на столе, в кабинете №102, в кабинете №104, в кабинете №105 повреждение покрытия на столах и стульях.
9. На момент проведения проверки в кабинете №301 окна не оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).
10. Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели в кабинетах на одного учащегося составляет: №№105, 214, 216, 308, 314, 316 (2,3 м<sup>2</sup>), №№201, 217, 218, 301, 315, 318 (2,2 м<sup>2</sup>), №208 (2,1 м<sup>2</sup>), №№213, 313 (2,4 м<sup>2</sup>).
11. В кабинетах №№210, 209, 205, 201, 312, 311, 310, 309, 308, 302, 301 отсутствует оборудование для обеззараживания воздуха.

что является нарушением ст. ст. 11,24,28, Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 2.4.3, 2.4.13, 3.4.14, 2.5.3, 144, 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; таб.6.2, таб.5.54, СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19»

---

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

ЛАНГЕПАСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
 №2" ОГРН: 1028601417790, ИНН: 8607005340; юридический адрес: 628671, ХАНТЫ-  
 МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД ЛАНГЕПАС, УЛИЦА ПАРКОВАЯ 13Б

---

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить соответствующий гигиеническим нормативам уровень искусственной освещенности кабинетах №№ 217,313, 318, №310, 309, в женской раздевалке большого спортивного зала на втором этаже. Провести инструментальные замеры, результаты представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Лангепасе и г. Покачи.
2. Устранить дефекты отделки в кабинетах №№312, 309, 206, в большом спортивном зале, в туалете для мальчиков на 3 этаже произвести ремонт окна.

